Lisa
Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.05.2024
määrusele nr 13

Haapsalu Veevärk AS-i reoveepuhastites vastuvõetava reovee piirväärtused

	Reoveepuhasti	Mõõtühik	IE	BHT	KHT	Hõljuvaine	Üldfosfor	Üldlämmastik	pH
1	Linnamäe	mg/l	500	400	700	475	14	80	6,0-9,0
2	Palivere	mg/l	1200	400	600	475	14	80	
3	Risti	mg/l	312	550	700	650	17	90	
4	Piirsalu	mg/l	50	250	400	300	10	60	
5	Sutlepa	mg/l	80	550	800	650	10	80	
6	Pürksi	mg/l	500	400	700	475	14	80	
7	Taebla	mg/l	1540	400	600	438	13	75	
8	Nõva	mg/l	100	400	700	475	14	80	
9	Rannaküla	mg/l	65	550	800	650	10	80	
10	Variku	mg/l	50	250	400	300	10	60	

Matsalu Veevärk AS-i reoveepuhastites vastuvõetava reovee piirväärtused

	Reoveepuhasti	Mõõtühik	IE	BHT	KHT	Hõljuvaine	Üldfosfor	Üldlämmastik	pH
1	Kasti	mg/l	180	423	846	538	19	92	6,5-9,0
2	Kivi-Vigala	mg/l	272	400	705	330	11	83	
3	Laukna	mg/l	180	446	500	111	12	81	
4	Märjamaa	mg/l	4400	644	1100	535	14	113	
5	Sipa	mg/l	250	462	500	114	15,4	84	
6	Teenuse	mg/l	60	400	750	54	22	95	
7	Valgu	mg/l	300	520	435	160	6	38	
8	Vana-Vigala	mg/l	1000	633	900	162	21	90	
9	Varbola	mg/l	240	655	500	436	22	131	
10									